

Код ОКП 37 3230

Паспорт СЗ 41007-025 ПС

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия: Клапан обратный подъемный фланцевый из ковкого чугуна

Обозначение изделия: КФ 16кчЗр, т/ф 16кчЗп. СЗ 41007-025+050

Дата изготовления и консервации:

Сведения о сертификации:



Назначение:

Применяется в качестве запорного устройства на горизонтальном трубопроводе для воды (технического назначения), и пара с целью предотвращения обратного потока рабочей среды

Предприятие изготовитель:

ОАО «Семёновский арматурный завод»
Россия, 606650, г. Семёнов
Нижегородской обл. ул. Воиновского д.1

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование параметра	Значение			
	25	32	40	50
Условный проход Ду, мм	25	32	40	50
Условное давление, МПа (кгс/см ²)	1,6 (16)			
Масса, кг, не более	2,0	4,0	5,2	6,6
Коэффициент сопротивления	6,0			
Герметичность затвора, см ³ /мин, не более	Пропуск воды по ГОСТ 11823 1			
Рабочая среда, температура рабочей среды, °С	16 кч 3 р, вода, до +50°С 16 кч 3 п, вода пар, до +225°С			
Температура окружающей среды	16 кч 3 р, от +1 до +50°С, климат. исп. УХЛ4, ТЗ			
Условия эксплуатации	16 кч 3 п, от -30 до +50°С климат. исп. ТУЗ, ТЗ			
Условия транспортирования и хранения	З(ЖЗ)			
Вариант упаковки	ВУ-0			
Изготовление и поставка	ТУ 3732-006-00218137-99			

**РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ, ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ
ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)**

Полный средний срок службы - не менее 10 лет

Полный средний ресурс - не менее 7000 циклов

Гарантийная наработка - не менее 1700 циклов

Наработка на отказ - не менее 1800 циклов

Изготовитель гарантирует работоспособность обратных клапанов в течении 12 месяцев со дня ввода их в эксплуатацию, но не менее 3 лет со дня консервации изделия.

Срок хранения 1 год в законсервированном виде в упаковке завода изготовителя в складских помещениях.

Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Клапан обратный подъемный фланцевый изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями технических условий ТУ 3732-006-00218137-99, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

МП

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

ОТК № 53

ПЕРЕИСПЫТАНИЕ И ПЕРЕКОНСЕРВАЦИЯ

Дата	Наименование работ	Сроки действ годы	Должность фамилия и подпись

МУП «Семеновская типография» зак №1788 от 2000 24-09-08 г.